



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Alla Provincia di Foggia
Settore Assetto del Territorio e Ambiente
Foggia (FG)
PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it

e, p.c. alla Tep Renewables Foggia 1 PV S.r.l.
Foggia (FG)
PEC: teprenewablesfg@pec.it

Oggetto: *Impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale 55 MWp collegato alla RTN in AT, mediante linea in MT.*

Proponente: Tep Renewables Foggia 1 PV S.r.l., Viale Michelangelo, 177, Foggia (FG).

Cod. Prat.: 2020/00093/VIA.

Comunicazione avvenuta pubblicazione documenti depositati.

Rif. Vs. nota prot. n. 0000000002 del 02.01.2020.

Parere di competenza rispetto al P.A.I.

In riferimento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) indicata in oggetto, e alla nota di codesta Amministrazione Provinciale ivi richiamata, acquisita al protocollo di questa Autorità di Bacino Distrettuale n. A-2020-7 del 02.01.2020, nella quale si invita questo Ente a verificare l'adequatezza e la completezza della documentazione acquisibile dal sito web "*Sportello Telematico Unificato della Provincia di Foggia – Lista procedimenti*", con la presente nota si rimettono le valutazioni di competenza di questa Autorità di Bacino Distrettuale.

Dalla consultazione degli elaborati tecnici del progetto in oggetto (acquisibili dal sito web di codesta Amministrazione Provinciale https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/lista_procedimenti), si prende atto che il progetto prevede l'installazione, nel territorio comunale di Foggia in località "Gavitella", di un impianto agro-energetico integrato, per la produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico, su un lotto di terreno di estensione totale 142 ha attualmente a destinazione agricola, costituito da moduli fotovoltaici in silicio monocristallino (potenza di picco 425Wp), installati su strutture metalliche di sostegno tipo tracker fondate su pali infissi nel terreno, per una potenza complessiva pari a 55 MWp. La connessione dell'impianto avverrà tramite cavo interrato in MT lungo viabilità pubblica per una lunghezza di circa 10,5 km. Sono previste n. 1 cabina principale di connessione, n. 1 cabina di trasformazione MT/AT in prossimità della SE Manfredonia, n. 19 Power Station e un sistema di accumulo elettrochimico. L'impianto sarà completato da tutte le infrastrutture tecniche necessarie alla conversione DC/AC della potenza generata dall'impianto e dalla sua consegna alla rete di distribuzione nazionale oltre a tutte le opere accessorie; il tutto come nel dettaglio illustrato nei relativi elaborati tecnici acquisiti e consultati.

Preso atto ed esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile e innanzi richiamata, questa Autorità di Bacino evidenzia che, in rapporto alla Pianificazione di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), aggiornato da poco con DPCM del 19/06/2019 le cui cartografie sono pubblicate sul sito istituzionale <http://www.adb.puglia.it>, si rileva che parte dell'area del previsto impianto fotovoltaico, alcuni tratti del tracciato dei cavidotti (MT e AT) interrati di allacciamento dell'impianto alla

SEDE PUGLIA

Str. Prov. per Casamassima km 3 - 70010 Valenzano – Bari

Tel. 0809182000 - Fax. 0809182244

www.distrettoappenninomeridionale.it

PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

sottostazione utente e la sottostazione di trasformazione MT/AT connessa alla Stazione Elettrica di Smistamento, ricadono in aree classificate in parte in "*Alta Pericolosità idraulica (A.P.)*", in parte a "*Media Pericolosità idraulica (M.P.)*" e in parte a "*Bassa Pericolosità idraulica (B.P.)*" ai sensi degli artt. 4, 7, 8 e 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) allegate al P.A.I.

A questo riguardo, è da rilevare che nella documentazione tecnica progettuale prodotta dalla società Tep Renewables S.r.l., è presente una Relazione idrologica e idraulica, redatta dall'ing. Laura Conti, all'interno della quale sono state sviluppate analisi, calcoli e considerazioni di compatibilità idraulica delle sole aree interessate dall'impianto fotovoltaico.

In riferimento agli ulteriori elementi costituenti l'intervento proposto si rilevano situazioni di criticità meritevoli di approfondimento. In particolare per:

- le intersezioni tra l'elettrodotto interrato MT interno al campo fotovoltaico e le aree a vario grado di pericolosità;
- le intersezioni tra l'elettrodotto interrato MT di collegamento dell'impianto fotovoltaico alla Stazione Elettrica di Smistamento e le aree a vario grado di pericolosità;
- la Stazione Elettrica di smistamento, per la quale risulta prescelta una collocazione in "*Alta Pericolosità idraulica (A.P.)*" e non vengono delineati i dettagli tecnico-costruttivi, né argomentato sull'opportunità di delocalizzarla in un'area in sicurezza idraulica.

Pertanto, alla luce dell'intera documentazione progettuale ed in considerazione di tutto quanto innanzi rappresentato, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene che vadano approfonditi gli aspetti dinanzi individuati descrivendo le metodologie e le tecniche degli interventi in rapporto al grado di pericolosità accertato.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

Referente pratica:
Arch. *Alessandro Cantatore*
Tel. 080 9182243

Ing. *Giuseppe D'Alonzo*

SEDE PUGLIA

Str. Prov. per Casamassima km 3 - 70010 Valenzano - Bari

Tel. 0809182000 - Fax. 0809182244

www.distrettoappenninomeridionale.it

PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it